

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124, А т.8 (722) 55-15-46 ф.8 (722) 55-15-46 E-mail: www.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД и ПР № 9 по межмуниципальному обслуживанию (г. Избербаш, Каякентскому, Сергокалинскому, Кайтагскому, Дахадаевскому районам) УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

368500, РД, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 57, тел. 8 (245) 2-46-65, E-mail: ondipr@bk.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 11/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МКОУ «Баршамайская образовательная школа им. Качмасова А.Р.»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества)

во исполнение распоряжения и .о главного государственного инспектора по пожарному надзору

Мирзаханова Д.А.

ОНД и ПР № 9 г. Избербаш, Каякентскому, Сергокалинскому, Кайтагскому, Дахадаевскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

№ 11 от 31.01.2017г. ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час 30 мин. 06 февраля 2017г. по 10 час февраля 2017г. проведена проверка

государственный инспектор по пожарному надзору Бабаев М.М.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКОУ «Баршамайская образовательная школа им. Качмасова А.Р.»

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Установить на объекте защиты в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 систему пожарной сигнализации дублирующую подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 7 ст. 83	01.11.2017	
2.	Хранить на объекте исполнительную документацию на установки и системы противопожарной защиты объекта.	ППР 390 п.61	01.11.2017	

3.	Обозначить направление движения к пожарному водоему, являющимся источником противопожарного водоснабжения, указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения.	ППР 390 п.55	01.11.20 17	
4.	Не допускать эксплуатацию электроламп без колпаков (рассеивателей), предусмотренных конструкцией светильника.	ППР 390 п/п в) п. 42	01.11.20 17	
5. ✓	Не допускать эксплуатацию на объекте защиты электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции.	ППР 390 п.42 п/п а	01.11.20 17	
6. ✓	Не допускать на объекте защиты использование розеток с повреждениями.	ППР 390 п/п б) п. 42	01.11.20 17	
7.	В пристройке к зданию, рядом со спортзалом, на потолке на путях эвакуации обшивку потолка выполнить из негорючих материалов.	СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2	01.11.20 17	
8.	В помещении класса, оборудованное помещением сторожевой, а также в столовой, перегородки выполнить из негорючих материалов.	СП 1.13130.2009 ст.4.3 п.4.3.2	01.11.20 17	
9.	Перед проходами из учительской и перед эвакуационным выходом над отопительной трубой, препятствующей свободной эвакуации людей из здания установить пандус.	ППР 390 п.36 п/п а	01.11.20 17	
10. ✓	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей вести в специальном журнале произвольной формы.	ППР 390 п.478	01.11.20 17	
11.	Определить приказом лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.	СП 9.13130.2009 ст.4.1 п.4.1.32	01.11.20 17	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) с мерами их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **ноябре 2017 г.**
(квартал, месяц).

государственный инспектор по пожарному надзору
Бабаев Мирзаман Мирбагирович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись, М.Л.П.*)

08.02.2017г.

Предписание для исполнения получил (а):

08.02.2017г.

дата



(подпись)

Халитбеков Х.К.

(должность, фамилия, инициалы)

